



Vammaisneuvoston lausunto / Tikkurilan asemakeskus, Dixin, laajennus

Rakennuslupa nro _____

Katselmuspäivämäärä: 23.3.2017

Vantaan kaupungin vammaisneuvoston rakentamisryhmän jäsenet Kari Ali-Yrkkö pj, Olof Ekblom, Matti Karjanoja ja Lisa Sipilä suorittivat Kauppakeskuksen laajennusosan katselmuksen osoitteessa Ratatie 11, 01350 Vantaa. Laajennusosan käyttöönottopäivämäärä on 29.3.17, laajennusosa aukeaa asiakkaille 27.4.2017. Laajennusosan 1. – 3. kerrokset tulevat kauppa-, kahvila- sekä ravintolakäyttöön, muut kerrokset tulevat yksityisten käyttöön.

Rakentamisryhmän jäsenet tutustuivat rakennuksen kerroksiin 1., 2., ja 7., joista 7. kerros on yksityiselle taholle vuokrattu tila. Inva –wc sijaitsi rakennuksen toisessa kerroksessa.

Vammaisneuvosto otti kantaa seuraaviin asioihin;

1. Ratatien Tikkurin puoleisen ulkoven välittömässä läheisyydessä oleva kaivonkansi liian syvällä, tulee nostaa/ korottaa kaatumis- ja loukkaantumisvaaran takia.
2. Junaradan puoleisen tulo-oven välittömässä läheisyydessä liukuportaiden ala-aukon kaiteeseen tulee lisätä alaosan turvakaide. Putoamisvaara etenkin pienille lapsille n. 50 cm.
3. Inva –WC:n (2. krs) oven avaaminen hankalaa, mikäli pyörätuoliasiakkaalla ei ole avustajaa mukana. Suositellaan sähköistä oven avaamismekanismia. Suositellaan oviaukon kynnykseen sisäpuolelle luiskaa.
4. Suuret avoikkunat tulee huomioteipata törmäysvaaran takia.
5. Ala-aulaan opastetaulu.
6. Pyöreät rakennuspilarit (3 krs.) tulee huomiomerkitä.



VANTAAN VAMMAISNEUVOSTON PUOLESTA

Kari Ali-Yrkkö
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Lisa Sipilä
Vammaisasiain koordinaattori



Vammaisneuvoston kanta oviaukkoleveyskysymykseen

Vammaisneuvostoon sähköpostitse (10.4.2017) saapuneeseen kysymykseen vastaus:

1. Kulkuoven oviaukkoa on levennettävä, mikäli vasikkaovi on lukittu. Oviaukon kulkuleveyden tulee olla minimissään 900 mm vasikkaoven ollessa lukittuna tai hankalasti avattavissa, esim. avaimella.
2. Mikäli vasikkaovi on helposti avattavissa ja käytettävissä, niin sähköpostissa mainittu kulkuleveys 780 – 790 on riittävä.
3. Mikäli vasikkaovea ei ole, niin vammaisneuvosto kanta oviaukkoleveyteen on 900 mm.

Tämä lausunto on tehty sähköpostitse 10.4.2017 ja asiasta on käyty neuvottelu vammaisneuvoston puheenjohtajan Kari Ali-Yrkön kanssa.

Lausunto on skannattu tänään 10.4.2017
sähköpostiosoitteeseen pekka.salmi@pr-arkkitehdit.fi

Lisa Sipilä
Vammaisasiain koordinaattori
Vammaisneuvoston siht



19.4.2017

Vammaisneuvoston lausunto / **UOMARINNE 2**, Vantaa

Kiinteistötunnus: 92-15-657-1
Asiointitunnus: LP-092-2016-05205

Katselmuspäivämäärä: 19.4.2017

Esittelijä: arkkitehti Joona Koskelo, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Vantaan kaupungin vammaisneuvoston rakentamisryhmän jäsenet Kari Ali-Yrkkö pj, Olof Ekblom, Marja Kalvia, Kari Natunen, Matti Karjanoja ja Lisa Sipilä

Arkkitehti Joona Koskelo esitteli kohteen Uomarinne 2 piirustukset.

Vammaisneuvosto otti kantaa seuraaviin asioihin:

1. Käytiin keskustelua siitä, onko erityislasten piha-alueen pensailta aidattu aitaus riittävä, huomioiden erityislasten turvallisuus piha-alueella, esim. kehitysvammaisen oppilaan karkaamisvaara/-riski.
2. Inva –wc:n (VS03) bide'n asennus huomioitava.
3. Huomioväritys sisäkäytävien nurkkakohdissa.

VANTAAN VAMMAISNEUVOSTON PUOLESTA

Kari Ali-Yrkkö
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Lisa Sipilä
Vammaisasiain koordinaattori



19.4.2017

Vammaisneuvoston lausunto / **LEMMINKÄISENTIE 1**, Vantaa , Mikeva hoivakoti

Kiinteistötunnus 92-75-10-1
Asiointitunnus LP-092-2016-06225

Katselmuspäivämäärä: 19.4.2017

Esittelijä: arkkitehti Joona Koskelo, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Vantaan kaupungin vammaisneuvoston rakentamisryhmän jäsenet Kari Ali-Yrkkö pj, Olof Ekblom, Marja Kalvia, Kari Natunen, Matti Karjanoja ja Lisa Sipilä

Arkkitehti Joona Koskelo esitteli kohteen Lemminkäisentie 1piirustukset.

Hoivayksikkö on tarkoitettu nuorille mielenterveyskuntoutujille.

Vammaisneuvoston kommentit:

Saunan kiuas alas lämpöä antava malli (laavu-malli).

Käytävien nurkkakohtien huomioväritys näkörajoitteisille.

VANTAAN VAMMAISNEUVOSTON PUOLESTA

Kari Ali-Yrkkö
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Lisa Sipilä
Vammaisasiain koordinaattori



19.4.2017

Vammaisneuvoston lausunto / **SANOMATIE 1**, Vantaa

Kiinteistötunnus: 92-17-113-4
Asiointitunnus: LP-092-2017-01104

Katselmuspäivämäärä: 19.4.2017

Esittelijä: Sandra Boman

Vantaan kaupungin vammaisneuvoston rakentamisryhmän jäsenet Kari Ali-Yrkkö pj, Olof Ekblom, Marja Kalvia, Kari Natunen, Matti Karjanoja ja Lisa Sipilä

Arkkitehti Sandra Boman esitteli Sanomatie 1 kohteen piirustukset.

Kyseessä viisikerroksisen toimistorakennuksen muuttaminen väliaikaiseen koulukäyttöön (arvio 3 vuotta)

Vammaisneuvosto otti kantaa seuraaviin asioihin:

1. Piha- ja pysäköintialue säilyy pääosin ennallaan mutta toimintaan jäävän painotalon liikenne erotellaan selvästi koulun liikenteestä.
2. Käytiin keskustelua siitä, onko kokolattiamatto allergiaa aiheuttava riski. Mattomateriaali tulee olemaan M1 –mattomateriaalia, joka on Suomessa allergiahyväksynnän saanut mattomateriaali.
3. Wc-tiloja lisätään kouluvaatimusten mukaisesti.
4. Vanhaa liikuntaesteisten wc:tä ei pystytä täysin muuttamaan nykyvaatimusten mukaisiksi (kynnyskorkeus) vaan rakennetaan uusi, nykyvaatimusten mukainen tila jonka wc-istuimen läheisyyteen lisätään bidee-suihku.

VANTAAN VAMMAISNEUVOSTON PUOLESTA

Kari Ali-Yrkkö
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Lisa Sipilä
Vammaisasiain koordinaattori



Vammaisneuvoston lausunto / **VAV Myyrmäen asumiskeskus**, Vantaa

Rakennuslupa nro

Katselmuspäivämäärä: 19.4.2017

Esittelijä: arkkitehti Pekka Salmi, P&R ARKKITEHDIT OY

Vantaan kaupungin vammaisneuvoston rakentamisryhmän jäsenet Kari Ali-Yrkkö pj, Olof Ekblom, Marja Kalvia, Kari Natunen, Matti Karjanoja ja Lisa Sipilä

Arkkitehti Pekka Salmi esitteli VAV Myyrmäen asumiskeskuksen piirustukset.

Vammaisneuvosto huomioi seuraavat asiat:

Näkörajoitteisten havaittavuutta parantamaan sisäkäytävien nurkkakohtien ja porrasaskelmien huomioväritys.

Invawc:n bidee lisättävä.

VANTAAN VAMMAISNEUVOSTON PUOLESTA

Kari Ali-Yrkkö
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Lisa Sipilä
Vammaisasiain koordinaattori