



Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa / St1 Oy, Shell Vaaralan jakeluasema, Kuussillantie 19, 01230 Vantaa

VD/6204/11.01.01.00/2013

KR / TN

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 13.2.2020 (nro 591, dnro 1163/1/19, vuosikirjapäätös) jakeluasemaa koskevassa ympäristölupa-asiassa. Vantaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.11.2016 § 13 myöntänyt ympäristöluvan St1 Energy Oy:n omistamalle Shell Vaaralan jakeluasemalla. Jakeluasema sijaitsee Fazerilan pohjavesialueella. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valitti päätöksestä. Vaasan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään (12.2.2019 nro 19/0046/3) ympäristölautakunnan päätöksen ja hylkäsi hakemuksen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi St1 Oy:n tekemän valituksen, eikä muuttanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Päätöksen perusteluissa todetaan muun muassa, että arvioitaessa pohjavesialueelle sijoitettavasta jakeluasemasta aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisriskiä on kiinnitettävä huomiota jakeluaseman teknisiin suojaustoimenpiteisiin ja niitä koskevaan riskinarviointiin, jakeluaseman sijaintipaikkaan, pohjavesialueen hydrogeologisiin sekä muihin olosuhteisiin, kuten jakeluaseman vaikutusalueella sijaitseviin herkkiin kohteisiin, sekä jakeluasematoiminnan luonteeseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että jakeluasemastandardin (SFS 3352) mukaisen erityisrakennemallille laaditun yleisen riskinarvion tai hakijan Vaaralan Shellin suojausteknisistä ratkaisuista esittämien kohdekohtaisten asemapiirustusten perusteella ei voida kokonaisuutena arvioiden varmistua siitä, että pohjaveden pilaantumisriski Fazerilan pohjavesialueella on toiminnan johdosta merkityksetön tai hyvin pieni.

Päätöksessä pilaantumisriskin arviointiin vaikutti myös pohjavesialueen merkitys Vantaan ja pääkaupunkiseudun kriisiajan vedenotolle sekä jakeluaseman vaikutusalueella olevat useat vedenottamot. Pilaantumisriskiä lisäävät jakeluasemakiinteistön hyvin vettä johtava maaperä ja se, että pohjaveden pinta on lähellä jakeluaseman teknisiä suojausrakenteita rakenteiden syvimmissä kohdassa. Osaltaan pilaantumisriskiä lisäävät myös jakeluaseman aukiolo 24 tuntia vuorokaudessa ja polttoainesäiliöiden sijainti maan alla.

Kun otetaan huomioon jakeluaseman sijainti tärkeällä pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella, jakeluasemakiinteistön hyvin nestettä johtava maaperä ja suunniteltujen suojausrakenteiden sijainti lähellä pohjaveden pintaa, toiminnasta esitetty selvitys, riittävän kohdekohtaisen riskinarvion puuttuminen sekä pohjavesialueen herkätkohteet ja sen merkitys kriisiajan vesihuollolle, korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asiassa ei voitu saadun selvityksen perusteella vakuuttua siitä, ettei jakeluaseman toiminnasta aiheudu kiellettyä pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Näin ollen jakeluasematoiminnan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet.

Ympäristölautakunta 23.4.2020 § 14

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, joka koskee St1 Oy:n Shell Vaaralan jakeluaseman ympäristölupapäätöstä.

**Päätös:**

Päätettiin merkitä tiedoksi ympäristöjohtajan esityksen mukaisesti.

Liite:

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Täytäntöönpano: Ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Tiina Nieminen, puh. 043 8256 813, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi