

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2014 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro 002127, Ylästö / Kuukusentie.
Lausuntoja pyydettiin kaksi ja saatiin yksi.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
Nro 1 Vantaan Energia Oy	Alueelle tarvitaan muuntamo.	Lisätty muuntajaa varten et-merkintä.
Nro 2 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut	Lausuntoa ei saatu.	–

NRO 1, VANTAAN ENERGIA OY**Lausunto**

”Sähköverkko

Vantaan Energia Sähköverkot Oy tarvitsee alueelle uuden puistomuuntamon kuormitusten kasvun takia. Liitteessä 1. on esitetty haluttu paikka puistokaistaleella.

Kaukolämpöverkko

Ei huomautettavaa.”

LIITE 1.

**Vastine**

Kaavaan lisätään esitettyyn paikkaan muuntamoa varten muuntamoa varten yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue et.

Tarkistukset

Kaavaan lisätään et-merkintä.