



Lausunto Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/6140/2014)

YM/2527/11.01.01.09/2007

Kaupunki toteaa, että Vantaan Energia Oy:n Lämpökeskuksen toiminnalle haetut muutokset eivät muuta toiminnan luonnetta, joten toiminta säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena. Toimintaan haetut muutokset, kuten pääpolttoaineen vaihtaminen raskaasta polttoöljystä kevyeen polttoöljyyn, sekä Low-Nox-polttimien asennus molempiin kattiloihin, vähentävät merkittävästi laitoksen toiminnasta aiheutuvia typen oksidien, rikkioksidin ja hiilidioksidin sekä hiukkasten päästöjä, ja pienentävät siten laitoksen ympäristölle aiheuttamaa kuormaa.

Kaupunki toteaa lisäksi, että Aviapoliksen asemanseudulla on vireillä asemakaavanmuutostyö, (Aviapolis-asemakeskus, Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 23.2.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002151, tullut vireille 12.4.2012). Kaavamuutos koskee laitoksen itäpuolelle Aviapolis-aseman ympäristöön rakentuvaa kaupunkikeskusta, joka käsittää palveluja, työpaikkoja sekä asumista. Tuleva kaupunkikeskus tulee siis myös huomioida laitoksen toiminnan ympäristölupaehtojen tarkistuksessa. Lämpökeskuksen merkittävimmät riskit eli öljyvuodot ja tulipalo, eivät saa aiheuttaa alueen asukkaille terveydellisiä vaikutuksia, vaikutuksia alueen asukkaiden viihtyvyyteen ja merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.

Kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa hakemuksesta.