

VANTAAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002286
60 HIEKKAHARJU / HIEKKAHARJUN
VESITORNI
LAUSUNNOT JA VASTINEET
3.10.2016

Kaupunkisuunnittelu/ATI, NIS

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.6.2016 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta **nro 002286, Hiekkaharju**. Lausuntoja pyydettiin neljältä lausunnonantajalta ja saatiin 1 kpl.

NRO 1
FINAVIA

Lausunto:

Kaavamuutosehdotuksen mukaisen vesitornin sijoituspaikka sijaitsee Helsinki-Vantaan ja Helsinki-Malmin lentoasemien läheisyydessä siten, että vesitornin rakentamiselle tulee hankkia lentoestelupa. Vesitornin korkeutta ja rakennustapaa suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon myös rakennustöiden ja rakennuksen käytön aikana tarvittavan korkean nostokaluston mahdollisuus toimia lentoliikenteen esterajoitusten puitteissa.

Vastine:

Kaavamääräyksissä on otettu huomioon lentoestekorkeus +96 mpy. Rakennuksen aikana tulee lisäksi ottaa huomioon lausunnon antajan vaatimus lentoesteluvasta.

Tarkistukset:

Vaatus lentoesteluvasta saatetaan HSY:n ja Vantaan rakennusvalvonnan tietoon.