

Lausunto viereisen rakennuksen ja rakenteiden (portaat, terassi) stabiliteetin selvittämistä

[REDACTED]

Tarkastaja:

Nimi:

[REDACTED]
[REDACTED]

Yhteystiedot:


[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tarkastuspäivä
08.08.24

Allekirjoitus:

[REDACTED]

Tontin pohjoisraja



Päärakennus.

Kaivuutyöt ei vaikuta taloon. Talossa on kellari ja sen perustus on melkein samassa korossa kuin uuden talon perustus.

Puuterassi.


Kaivannon luiska terassin vieressä on tarpeeksi loiva. Terassin stabiliteetti on riittävä.

Puuportaat.

Puuporras on kevytrakenteiden. Se tulee murskeen päälle. Työmaakäynnin aikanaa oli mainittu että maanpohja on hyvin tiivistetty portaiden alla ja tällä hekellä portaiden stabiliteetti on riittävä.

Kevytportaiden stabiliteetti ei vaikuta taloon sekä puuteraassin.

Luskan väliaikainen tukirakenne (esim ponttiseinä) on mahdoton tässä paikassa kalliopohjan sijainnin takia. Rakenuttaja tekee portaiden korjaukset tarvittaessa.

Tontin eteläraja



Etelärajalla on rakennettu tukimuuri ja maatyöt ei vaikuta naapuritonttiin