



21.8.2024

Rakennustöiden keskeytysmääräys

Rakennuspaikka:

Osoite:

Asiointitunnus: LP-092-2018-03136

Hankkeeseen

ryhtyvä:

Osoite:

Vastaava

työnjohtaja:

Määräys

Rakennustyöt määrätään keskeytettäväksi välittömästi maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n perusteella.

Keskeytysmääräys on voimassa, kunnes kiinteistöjen välisestä tukimuurista aitoineen on rakennesuunnittelijan laatimat rakennesuunnitelmat. Rakennustöitä ei saa jatkaa ennen kuin rakennusvalvonta on antanut luvan töiden jatkamiseen.

Keskeytyksestä ilmoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaostolle 10.9.2024 klo 17.00 alkavassa kokouksessa. Lupajaosto päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Tähän määräykseen mahdollisesti annettava kirjallinen vastine on jätettävä rakennusvalvontaan viimeistään 29.8.2024 klo 12.00 mennessä. Vastine on toimitettava Vantaan rakennusvalvontaan, postiosoite: Kielotie 20 C, 01300 Vantaa tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo.rakennusvalvonta@vantaa.fi.

Perustelut

Tukimuurin rakennesuunnitelmia ei ole toimitettu (MRL 134a §).

Pääpiirustuksissa kiinteistöjen väliselle rajalle on esitetty n. kaksi metriä korkea tukimuuri. Lisäksi tukimuurin päälle tulee rakentaa putoamissuojaus.

Rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri on 27.6.2024 tehdyllä tarkastuskäynnillä todennut tukimuurin rakennustöiden aloitetun.

Työt keskeytetty Lupapisteessä ja edellytetty tukimuurin rakennesuunnitelmia.

Rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri ja vastaava työnjohtaja ovat käyneet uudestaan työmaalla 16.8.2024. Rakennustöitä ei ole jatkettu. Pyydettyjä rakennesuunnitelmia ole toimitettu.



Keskeytysmääräys

21.8.2024

Vantaalla 21.8.2024

Viranhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys:

A handwritten signature in blue ink, reading "Petri Tolvanen".

Petri Tolvanen
Tarkastusinsinööri

Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

