

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 4.2.2025 klo 15-15.58

Paikalla:

Kari Ali-Yrkkö, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen-
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kari Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Yodit Melaku, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
~~Veronica Riihijärvi, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri

Mia Bungers, projektijohtaja

Jani Jokinen, rakennuttajapäällikkö, VTK kiinteistöt

Katri Rönkä, arkkitehti SAFA

Kohteen esittely: Tikkurilan oppimiskampus kortteli 1

- Kyseessä on Tikkurilan oppimiskampukseen kuuluva kouluhanke toiseen asteen opiskelijoille, ja siihen kuuluu ammattiopiston, aikuisopiston, Vantaan musiikkiopiston ja Tikkurilan lukion tiloja.
- Akustiset haasteet on hankkeessa tunnistettu, ja niitä selvitetään akustisen suunnittelijan kanssa tilakohtaisesti.
- Orientoitumista tiloihin edistetään värivalinnoilla ja kontrasteilla. Kontrastiraidat tulevat myös porrasaskelmiin.
- Valaistukseen suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan epäsuoraa valoa, ja tiloihin tehdään mallilaskelmia valon tasosta.
- Hissin painikkeet tulevat olemaan kohotunnisteiset ja ääniohjatut.
- Saattopaikkoja ja LE-pysäköintipaikkoja on suunniteltu pysäköintitalon yhteyteen, johon kulku onnistuu joko maatasossa tai sisäyhteytenä hissin ja siltoja pitkin kampukseen. Asemakaava on rajannut pysäköintipaikkojen sijainteja, jotta huoltoajo ja muu liikenne eivät risteäisi keskenään.
- Hankkeen etenemistä voidaan tulla esittelemään vammaisneuvoston kokoukseen, kun rakennuslupa on myönnetty.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Esteettömyys selvitys muutettava lukulaitteella toimivaan muotoon.
- Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.
- Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontinrajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.
- Kiinteistön sisäopasteet: LE-wc:iden sijainti, esteettömät reitit rakennuksen sisällä.
- Sijainti Liikkumisesteisten henkilöiden käyttöön varatut esteettömät autopaikat tulee sijoittaa sisäänkäyntien, asiointikohteiden ja hissien lähelle siten, että kulkuväylä näihin on esteetön ja mahdollisimman lyhyt. Paras sijainti on katoksen alla, enintään 10 m:n etäisyydellä sisäänkäynnistä.
- Etäisyys LE- ja saattopysäköinnistä merkittävä rakennuskaavioon.
- Kampusraitille osoitettava väliaikaispysäköinti rakentamisen ajaksi.
- Induktiosilmukoiden käyttöohjeistukset tulee olla käytettävissä.
- Valaistuksen tulee olla riittävä muttei häikäisevä.