

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 30.4.2025 klo 12-12.48

Paikalla:

~~Kari Ali Yrkkö, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kari Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Yodit Melaku, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
~~Veronica Riihijärvi, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri

Kyösti Meinilä, ONE Architects Oy

Kohteen esittely: Laajaniityntie 3

- Kohteen viidenteen kerrokseen remontoidaan hammashoitola.
- Tila muuttuu toimistotilasta asiakaspalvelutilaksi.
- Tiloissa on yhteys hisseihin.
- Sisäänkäynnin ovi muutetaan automaattisesti avattavaksi.
- Tilassa ei ole vastaanottoa, vaan ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti.
- Tilassa ei ole varausta induktiosilmukalle.
- Tilan kattoon tehdään villa-akustiikka ja poikkiseiniin tulee akustiikkapaneelit.
- Tiloissa noudatetaan Vakehyvän tekemiä ohjeistuksia.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.
- Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontinrajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.
- Kiinteistön sisäopasteet: LE-wc:iden sijainti, esteettömät reitit rakennuksen sisällä.
- Sisätilojen väriyysuunnittelussa huomioitava heikkonäköiset esimerkiksi kontrastein.
- Kuulutuksissa tulee huomioida huonokuuloiset ja kuurot.
- Ilmoittautumislaitteistoissa tulee olla ominaisuudet, jotka mahdollistavat ilmoittautumisen itsenäisesti myös sokeille.