

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 21.3.2025 klo 12-12.50

Paikalla:

Kari Ali-Yrkkö, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kari Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Yodit Melaku, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
~~Veronica Riihijärvi, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri

Monika Gardini, johtava arkkitehti, UKI Arkkitehdit Oy

Mika Kurth, toimialajohtaja, UKI Arkkitehdit Oy

Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti, Vantaan kaupunki

Kohteen esittely: Itä-Hakkilan koulu

- Kyseessä on Itä-Hakkilan perusparannus ja uudisosa.
- LE-pysäköinnille on tällä hetkellä varattu yksi paikka iltakäytön sisäänkäynnin yhteydessä.
- Hammashoitolan sisäänkäynti on esteellinen, mutta vaihtoehtoinen kulku järjestyy iltakäytön sisäänkäynnin kautta.
- Hissi ei ole merkitty uusittavaksi, mutta tutkitaan, miten se päivitetään nykyisten LE-vaatimuksien mukaiseksi.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.
- Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontinrajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.
- Kiinteistön sisäopasteet: LE-wc:iden sijainti, esteettömät reitit rakennuksen sisällä.
- Induktiosilmukat palvelupisteillä ja neuvotteluhuoneissa sekä kokoontumistiloissa. Induktiosilmukoiden käyttöohjeistukset tulee olla käytettävissä.
- Sisätilojen akustiikassa huomioitava huonokuuloiset ja aistiylherkät.
- Sisätilojen väriytyssuunnittelussa huomioitava heikkonäköiset ja aistiylherkät
- Luiskien päällä tulee olla katos.
- Lukituksissa on huomioitava liikkumisesteisten kulkemisen mahdollisuus eri iltakäyttötilanteissa.
- Hissi päivitetään nykyisten saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi, kuten kohomerkit painikkeet ja ääniohjaus.

- LE-pysäköintipaikka tulee suunnitella riittävän väljästi niin, ettei siihen saapuminen edellytä taskuparkkeerausta.
- LE-pysäköintipaikkoja tehdään niin, että niitä on kaksi.
- Kulku tulee varmistaa yli 10 henkilön työpaikoissa niin, ettei tilojen esteellisyys tule esteeksi ihmisen rekrytoimiseksi. Tässä tapauksessa väliovien tulisi olla auki tai sähköisesti avattavissa.
- Opettajien wc-tilat uudelleensuunniteltava niin, että niistä löytyy molemminpuolinen esteetön wc-tila myös opettajille.