

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 5.5.2025 klo 12.30-14.01

Paikalla:

Kari Ali-Yrkkö, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kari Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
~~Yodit Melaku, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~
~~Veronica Riihijärvi, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Teppo Pietarinen, P&R arkkitehdit Oy
Maria Iivari-Hirvelä, P&R arkkitehdit Oy

Kohteen esittely: Elmontie 1

- Kyseessä on Elmon Areena jäähalli, joka sisältää myös muita liikunta- ja liiketiloja.
- Rakennuttajana toimii kiinteistöosaakeyhtiö. Kaupunki tulee ostamaan yhtiöltä jääaikaa.
- Jäähallin yhteydessä on pikaruokaravintola, jossa on drive-in.
- LE-autopaikkoja on merkitty uimahallin puolelle ja kaksi jäähallin sisäänkäynnin eteen.
- Sisäänkäynnissä ei ole korkeuseroja, se on katettu ja varustettu oviautomaatiikalla.
- Läheisen ulkoalueen pinnat ovat asfalttia tai sileitä ja kovia pintoja.
- Varsinaisen katsomon sijasta on parvi. Kaukalotasolle on varattu LE-katsomopaikat.
- Hallissa on hissi, joka soveltuu pyörätuolille ja on välittömästi aulan läheisyydessä.
- Liikuntaesteisille on omat vessa- ja pukutilat.
- Induktiosilmukka on aulatilassa ja muissa liikuntatiloissa paitsi jäähallikaukalossa.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.
- Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontinrajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.
- Kiinteistön sisäopasteet: LE-wc:iden sijainti, esteettömät reitit rakennuksen sisällä.
- Opaskoirille varataan säilytyspaikka esimerkiksi vahtimestarin tilan tai hissien yhteyteen.
- Hissiin kohomerkityt painikkeet ja ääniohjaus.
- Sisätilojen valaistuksessa ja värityssuunnittelussa huomioitava heikkonäköiset ja aistiliherkät käyttötarkoitukset huomioiden.