



Lausunnon antaminen Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle Tammisto-Aviapolis 110 kV voimajohtohankkeesta

VD/5760/11.01.02.01/2025

TeA/JNu/AKa/AO/AV/EJ

Vantaan Energia Sähköverkot Oy on pyytänyt Vantaan kaupungin lausuntoa Tammisto-Aviapolis 110 kV voimajohtohankkeesta ja voimajohdon sijoituksesta. Lausuntoa on pyydetty 4.9. mennessä. Lausunnon toimittamiselle on saatu lisäaikaa 24.9. saakka. Lausunto tullaan liittämään maanmittauslaitokselle tai valtioneuvostolle tehtävään lunastuslupahakemukseen.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy suunnittelee noin 1,3 km pitkää Tammisto-Aviapolis voimajohtoa, joka korvaa saneerattavan Tammisto-Tolkinkylä-voimajohdon ja liitetään suunnitteilla olevalle Aviapoliksen sähköasemalle (asemakaava 002527, KV 25.8.2025). Nyt lausuttavana oleva yhteys erkanee Tulkintien eteläpuolella kulkevasta johtokadusta, ylittää Tulkintien ja kulkee Tuulensuunpuiston halki samassa kohdassa kuin nykyinen johto. Kehä III pohjoispuolella johto siirretään kulkemaan puiston länsilaidassa, samoissa pylväissä uuden Tikkurila-Aviapolis-voimajohdon kanssa sekä uuden Keimola-Aviapolis-voimajohdon vieressä.

Voimajohdon rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2027–2028 aikana. Uusi voimajohto on suunniteltu toteutettavaksi ilmajohtona. Osumapuistossa voimajohtojen tilantarve alustavien suunnitelmien mukaan on 43 metriä leveä johtoaukea ja sen molemmin puolin olevat 10 metrin levyiset reunavyöhykkeet (43 m + 2 x 10 m). Kehä III eteläpuolella Tuulensuunpuiston alueella tarvittava tilantarve on noin 25 metriä leveä johtoaukea ja sen molemmin puolin olevat 10 metrin levyiset reunavyöhykkeet (25 m + 2 x 10 m). Hankkeesta on tehty ympäristöselvitys kesän 2025 aikana.

Voimajohtohankkeen linjaus kulkee pääosin Vantaan kaupungin omistamilla kiinteistöillä sekä valtion tiealueen ja yhden yksityisen kiinteistön kautta, kuten nykyinen korvattava voimajohto.

Reitin eteläosassa Tulkintien ja Tuulensuunpuiston kohdalla vaikutukset ovat pienet, sillä uusi voimajohto korvaa vanhan johdon samassa sijainnissa. Kehä III pohjoispuolella Osumapuistossa voimajohto linjataan kulkemaan puiston keskiosan sijaan sen länsireunassa, toimitila-alueen laidassa. Uusi linjaus on puiston virkistyskäytön ja luontoarvojen kannalta positiivinen muutos, mutta voimajohdon tarkka sijainti ja pylväspaikat tulee sovittaa huolellisesti Krakanoja ja sen lähialueiden luontoarvot huomioiden.

Kaupunginhallitus 22.9.2025 § 19

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle liitteen mukainen lausunto.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana esittelijä poisti lausunnon sivun 3 viimeisen lauseen:

”Voimajohtojen alueet voivat tarjota mielenkiintoisia ympäristöjä esimerkiksi erilaisten luonnon monimuotoisuutta lisäävien uuselinympäristöjen lisäämiseen.”

Päätös:



Hyväksyttiin muutettu esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Vantaan kaupungin lausunto Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle Tammisto-Aviapolis 110 kV voimajohtohankkeesta (kh 22.9.2025 § 19)
- Lausuntopyyntö Tammisto - Aviapolis 110 kV voimajohtohankkeelle/Vantaan Energia Sähköverkot Oy
- Liite 1: Reittikartta/Lausuntopyyntö Tammisto - Aviapolis 110 kV voimajohtohankkeelle/Vantaan Energia Sähköverkot Oy
- Liite 2: Periaatteelliset johtoaluekuvat/Lausuntopyyntö Tammisto - Aviapolis 110 kV voimajohtohankkeelle/Vantaan Energia Sähköverkot Oy
- Liite 3: Ympäristöselvitys, VES Tammisto - Aviapolis/Lausuntopyyntö Tammisto - Aviapolis 110 kV voimajohtohankkeelle/Vantaan Energia Sähköverkot

Täytäntöönpano: Lakiasiat- ja päätösvalmistelu

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Yleiskaavasuunnittelija Anna-Mari Kangas, puh. 050 302 9224
(anna-mari.kangas[at]vantaa.fi)