

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 23.1.2026 klo 14.30–15.19

Paikalla:

Aila Sirén, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Pirkko Kiviranta, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Päivi Viljasalo, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Tuomas Silvennoinen, Arkkitehti SAFA, PES-Arkkitehdit Oy
Valeri Saltikoff, projektipäällikkö, Uusi Ilmailumuseo
Anne Kangas, projektipäällikkö, Rakennusliike Lapti Oy

Kohteen esittely: Ilmailumuseo

- Kyseessä on Aviapolikseen suunniteltu uusi Ilmailumuseo. Kohde esiteltiin myös 5.12. kokouksessa ennen esteettömyysselvityksen valmistumista, jota nyt käsiteltiin.
- Museoon pääsee kehäradalta, linja-autolla ja tulevalla raitiovaunulla.
- Tontilla vain yksi liikkumisesteisten pysäköintipaikka (henkilökunnalle). Karhumäenportin vieressä sekä pysäköintilaitoksessa on myös LE-paikkoja ja etäisyydet museoon ovat noin 100 metriä.
- Ulkoalueet tasaisia, ei portaita tai merkittäviä tasoeroja.
- Sisäänkäynneillä kutsunappi, ovipuhelin ja äänimajakka (lisätään selostukseen).
- Tilat ja hissit ovat mitoitettu pyörätuolille.
- Akustiikka, valaistus, pintamateriaalit, kontrastit ja kohokuviointi huomioidaan.
- Allergisoivuutta huomioidaan materiaalivalinnoissa.
- Lasijulkisivujen heijastuksia minimoidaan lipalla ja arkadilla. Lasiseinälle tulossa myös selkänöjällisiä istuimia rajaamaan tilaa.
- Näkövammaisten tarpeet huomioidaan opasteissa ja taktiilit portaisiin.
- Esteettömät WC:t molemmissa kerroksissa sekä henkilökunnalle oma.
- Induktiosilmukat ovat tulossa yleisötiloihin, ja niille tulee oma suunnitelmansa.
- Lattiamateriaaleja ei ole vielä valittu. Selvitys hoidetaan toteutussuunnittelussa.
- Jatkosuunnitelmat:
 - o Sovittiin, että suunnittelija on yhteydessä työryhmän sihteerin, kun kitkatestit, opasteet ja induktiosilmukoiden suunnitelmat tulevat ajankohtaisiksi.
 - o Keskusteltiin mahdollisuudesta, että vammaisneuvostolle esiteltäisiin myös näyttelykokonaisuuden suunnitelmia. Näyttelykonsepti on valmistumassa helmikuussa.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Esteettömyys selvitys huomioi säännökset ja edellisessä kuulemisessa toivotut asiat.
- Ohjeita jatkosuunnitteluun:
 - o Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019
 - o Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.
 - o Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontin rajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.
 - o Toimitetaan lattiamateriaalin kitkatestit ja huolto-ohjeet.
 - o Varmistetaan induktio ja akustiikka kaikissa esitystiloissa.
 - o Määritellään jälkikäyntä-arvot ja materiaalit.