

# Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 11.2.2026 klo 15.00–15.40

## Paikalla:

Aila Sirén, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen  
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen  
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen  
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen  
Pirkko Kiviranta, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen  
Päivi Viljasalo, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri  
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Jukka Puolakka, rakennuttajapäällikkö, VTK Kiinteistöt  
Emmi Vuonio, arkkitehti, Arkkitehdit NRT  
Timo Haatanen, projektipäällikkö, rakennuttajatoimisto HTJ

## Kohteen esittely: Hosantie 2

- Hanke koskee rakennuksen 1. ja 2. kerroksessa sijaitsevia, nykyisin Kierrätyskeskuksen ja osittain Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käytössä olevia varasto-, tuotanto-, toimisto- sosiaali- ja myymälätiloja, jotka muutetaan Nuorten toimintakeskuksen käyttöön (13–20-vuotiaille).
- Kyseessä on vuokralaismuutos, eikä kohteeseen tehdä peruskorjausta.
- Varsinainen muutosalue on rakennuksen sisätiloissa.
  - o Piha-alueelta poistetaan pääsisäänkäynnin edestä 5 autopaikkaa liikenneturvallisuuden vuoksi ja säilytetään 3 liikkumisesteisten paikkaa. Lisäksi lisätään 1 sähköauton latauspaikka.
- 1. kerroksen muutokset:
  - o Toimistosiiپی säilyy toimistokäytössä. Toimistosiipeen tehdään uusi oviaukko, jolloin esteetön kulkuyhteys paranee.
  - o Vanha laitoskeittiö muunnetaan kotitalousluokkatyyppiseen käyttöön
  - o Kaksi hallia muutetaan urheilu- ja vapaa-ajan tiloiksi.
  - o Rakennetaan uudet pukeutumis- ja pesutilat ja WC:t
  - o Uudet siivoustilat
  - o Vastaanotto ja tuulikaappi
  - o Kevyitä väliseiniä
- 2. kerros:
  - o Tilat taiteelle, musiikille, ryhmätoiminnalle ja budo-/tanssisalille
  - o Toisen kerroksen tiloihin kulku säilyy vanhan hissien kautta

- Kaikki uudet tilat suunniteltu esteettömiksi: oviaukkojen leveydet, kynnyksot ja pyörähdysympyrät.
- Kierrätyskeskuksen nykyiset sisäänkäynnit ovat esteettömiä.
- 3 uutta liikkumisesteisten WC:tä, joista yksi sisältää suihkun ja esteettömän pukuhuoneen. Ensimmäisen kerroksen märkätiloissa alapohja uusitaan, jotta kaadot ja kynnyksot saadaan esteettömiksi.
  - o Näitä tiloja on tarkoitus käyttää myös henkilökunnan sosiaalitalana, vaikka sen ensisijainen tarkoitus on palvella nuoria käyttäjiä.
  - o Tiloissa työskentelee 8–12 työntekijää, jolloin tarpeen voi kuitenkin olla erilliset esteettömät tilat henkilökunnalle.
  - o Henkilökunnan sosiaalitulojen käyttö tulee olla ohjattua, lukituksilla hallittua ja aikataulutettua, jotta työntekijöillä on tosiasiallinen oikeus ja mahdollisuus käyttää sitä.
- Erillinen esteettömyys selvitys ei tässä tapauksessa välttämätön, mutta saatetaan edellyttää myöhemmässä vaiheessa opastussuunnittelua ja käyttöönottoa varten.

#### **Vammaisneuvoston lausunto:**

- Sääöksistä huomioitavaa:
  - o Yli 10 henkilön työpaikoissa tulee olla erilliset esteettömät sosiaalitalat.
  - o Induktiosilmukat palvelupisteille ja kokoontumistiloihin. Induktiosilmukoiden käyttöohjeistukset tulee olla käytettävissä.
  - o Sisätilojen värityssuunnittelussa huomioitava heikkonäköiset ja aistiyliherkät.
  - o Kynnyksien tulee olla alle 20 mm. Tarvittaessa voidaan käyttää matalia kynnyks- tai luiskaratkaisuja.
- Muut toiveet:
  - o Selvitetään, voitaisiinko pääsisäänkäynnille asentaa äänimajakka.
- Ohjeita jatkosuunnitteluun:
  - o Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019
  - o Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.
  - o Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontin rajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.