



Rakentamislupahakemus: Vantaan kaupunki, päiväkodin rakentaminen, Vaahtokuja 13, Myyrmäki, LP-092-2025-04062

VD/257/10.03.00.11/2026

Kiinteistö: 92-15-808-3

Osoite: Vaahtokuja 13

Tunnus: LP-092-2025-04062

Käsittelijä: Johanna Brummer, lupa-arkkitehti

Esittelijä: Sakari Miettunen, arkkitehti, Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan 9.4.2026 § 18 lausunto:

Suunnitelmaa puolletaan jatkosuunnittelua varten.

Suunnitelma muodostaa hallitun ja selkeän kokonaisuuden.

Jatkosuunnittelussa huomioitavat näkökohdat:

- Riittävän luonnonvalon saanti rakennuksen keskellä porrasaulassa herätti keskustelua kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Suositellaan harvittavaksi ylävaloa.
- Turvallinen ja sujuva saapuminen etelästä ulkoilureittiä pitkin on vielä ratkaisematta. Erillinen kulkuyhteys on toteutettava siten, että vältetään huoltopihalle eksymiseltä.
- Orientoitavuutta pihan puolen sisäänkäynneille tulee selkeyttää arkkitehtuurin ja /tai viherrakentamisen keinoin. Erityisesti iltakäytön sisäänkäynnin erottuvuutta on parannettava.