

Asemakaavoitus / Kivistön asemakaavayksikkö / V-PR**Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.10.2025****Mielipideluettelo 6.10. - 6.11.2025 / Asemakaava nro 251600, 25 Myllymäki, Vehkalan Härkälenkki**

Mielipiteitä saatiin 3 kpl.

Mielipiteen antaja	Mielipide	Vastine
NRO 1, 29.10.2025 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Alueen yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi Härkälenkille 2016. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.	Ei vaikutuksia asemakaavaan.
NRO 2, 31.10.2025 Vantaan kaupunginmuseo	Alueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön merkittäviä kohteita, eikä siellä ole kulttuuriympäristöön liittyviä erityisiä maisemallisia arvoja. Alueelta ei tunneta käytettävissä olevien tietojen perusteella rauhoitettuja muinaisjäänöksiä. Vantaan kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa.	Ei vaikutuksia asemakaavaan.
NRO 3, 5.11.2025 Vantaan Energia Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavassa huomioidaan maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti. Alueelle tarvitaan tilavaraus puistomuuntamolle Härkälenkin varteen tonttiliittymän lähistölle. Muuntamon sijainti tulee esittää asemakaavan kartalla sekä kaavamääräyksissä et-merkinnällä. Tulevat kiinteistöt voidaan liittää kaukolämpöön Härkälenkiltä.	Maakaapeleiden sijainti on huomioitu kaavaehdotuksessa. Kaavakartalle on merkitty ohjeellinen rakennusala muuntamolle lausunnon mukaisesti. Muuntamon sijainnista ja merkintätavasta on oltu yhteydessä Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n kanssa.