

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 10.6.2026 klo 15–15.42

Paikalla:

Aila Sirén, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Pirkko Kiviranta, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Päivi Viljasalo, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Sakari Miettunen, arkkitehti safe, rakennushankkeen esittelijä

Kohteen esittely: Vaahtokuja 13

- Kyseessä Sammakkolammen päiväkodin uudisrakennus, nykyinen päiväkotikiinteistö puretaan.
- Kohteeseen rakennetaan 2-kerroksinen, hirsirunkoinen, lasten päiväkotikiinteistö, 2 kappaleta yksikerroksisia piharakennuksia, joihin molempiin liittyy sade- ja leikkikatos sekä tontinrajalla olevaan näiden lisäksi polkupyöräkatos.
- Tilaa on kuudelle ryhmälle eli 126 lapselle.
- 1. kerros: 2 ryhmää, yhteistiloja (ruokasali, liikuntasali, keittiö)
- 2. kerros: 4 ryhmää ja henkilökunnan tiloja
- Esteetön autopaikka ja loivat kulkuyhteydet piha-alueella
- Tiloihin on mitoitettu kääntöympyrät (1500 mm)
- Tiloissa on esteettömät WC-tilat.
- Tiloihin tulee kevythissi (mitoitus 1100 x 1400 mm).
- Induktiosilmukalle on varaus saliin.
- Pihalle on tulossa esteetön leikkiväline (keinu).
- Kulkureiteissä on huomioitu kaltevuudet.
- Iltakäytön sisäänkäynnissä oviratkaisu ei ole nykyisellään esteetön.
 - o Pyörätuolin käyttäjän tarvitsemat vapaat tilat eivät toteudu kaikilta osin.
- Hankkeessa on haettu poikkeamaa käsijohteesta.
 - o Käsijohteiden 300 mm jatke ei välttämättä toteudu kaikissa kohdissa
 - o Ratkaisuksi esitettiin portaiden siirtämistä, jotta vaatimukset täyttyvät ilman poikkeamia
- Pihan kulkureitille tulee reunuskivet.
- Ulkoportaiden materiaali pesubetoninen askelma ja lepotasanne hierretty betoni.
- Ulkoportaissa ei ole kontrastiraitoja.
 - o Kontrastit ovat välttämättömiä heikkonäköisille.

- Sama koskee myös sisäportaita.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Säädöksistä huomioitavaa:
 - Tarve tarkistaa iltakäytön oven ratkaisu (avaamistilan 400 mm vaatimus)
 - Portaiden käsijohteiden vaatimusten täyttäminen.
- Muut toiveet:
 - Muistutetaan materiaali- ja värisuunnittelussa huomioon otettavaksi riittävät kontrastit. Muun muassa: kontrastiraja ulko- ja sisäportaisiin askelmien reunoihin, mutta myös ovilevyt, listat ja karmien tummuuskontrastit, jotka helpottavat kulkureittien hahmottamista.
- Ohjeita jatkosuunnitteluun:
 - Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019
 - Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet ja RT 103979 esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. |
 - Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontin rajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.

Kommentoanut [OT1]: Lisäsin maininnan uudesta RT-kortista tähän