

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 16.6.2026 klo 15–15.40

Paikalla:

Aila Sirén, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
~~Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Pirkko Kiviranta, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Päivi Viljasalo, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Mika Ukkonen, arkkitehti SAFA, Arkworks Arkkitehdit Oy
Joakim Pihlajaniemi, rakennussuunnittelija, Parmaco Finland

Kohteen esittely: Lummetie 27

- Kohteelle haetaan viiden vuoden jatkoa kahden puuverhoillun 1-kerroksisen ja siirtokelpoisen päiväkotirakennuksen paikallaan pitämiselle.
- Kohteelta ei ole edellytetty esteettömyyspalveluita, sillä kohteeseen ei olla tekemässä muutostöitä. Jatkoluvan yhteydessä voidaan kuitenkin edellyttää korjauksia/parannuksia esteettömyyden nykytilaan.
- Tarve rakennukselle on vuoteen 2032 Peltolan koulun laajennuksen ja peruskorjauksen valmistumiseen saakka.
- Päiväkodin ryhmäkoot ovat 2-ryhmäisessä rakennuksessa $21+21=42$ lasta, 4-ryhmäisessä rakennuksessa $12+16+21+21=70$ lasta. Jätehuoltoon käytetään koulurakennuksen olemassa olevia jätetiloja.
- Käsijohteet ovat rappusissa kahdella korkeudella.
- Tiloissa on riittävät kulkuleveydet.
- LE-/inva-WC:t on sijoitettu keskitetysti.
- Piha on pääosin tasainen ja aidattu.
- Esteettömät sisäänkäynnit luiskilla (katetut). Keskusteltiin sisäänkäynnin luiskan reunasuojauksesta (väh. 50 mm) ja sadevesikaivon sijoituksesta.
 - o Pilariratkaisu voi aiheuttaa törmäysriskin.
 - o Luiskan leveys (1500 mm) arvioitiin riittäväksi.
 - o Luiskassa voi olla mahdollisia rakoja/epätasaisuuksia, joihin apuväline voi osua tai jäädä kiinni.
 - o Varsinainen käytettävyys tosin onnistuu vain paikan päällä testaamalla.
 - o Suunnittelija tutustuu luiskaan annetuin huomioin.
- Ohjeistettiin tunnistamaan mahdolliset poikkeamat määräyksistä.

- Hanke voi pyytää lupahakemuksen käsittelijältä kaupungin valmistelemat esteettömyyssohjeet suunnittelun tueksi.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Säädöksistä huomioitavaa:
 - o Luiskan on oltava esteettömyysasetus 2.2 § mukaisesti helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton, leveydeltään vähintään 900 millimetriä ja sen reunassa on oltava vähintään 50 millimetriä korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen.
- Muut toiveet:
 - o Luiskissa huomioidaan kulkemisen mahdollisuus kyynersauvoilla ja niin ettei siinä voi juuttua rakoihin.
- Ohjeita jatkosuunnitteluun:
 - o Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019
 - o Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet ja RT 103979 esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö.
 - o Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontin rajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.