

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 4.8.2026 klo 15.00–15.36

Paikalla:

Aila Sirén, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen (saapui 15.25)
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Pirkko Kiviranta, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Päivi Viljasalo, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Mattiveikko Salo, Arkkitehtitoimisto Mattiveikko Salo Oy, rakennushankkeen esittelijä
Niilo Merikalla, Arkkitehtitoimisto Mattiveikko Salo Oy, rakennushankkeen esittelijä

Kohteen esittely: Koivupuistontie 16 A

- Kyseessä on poikkeusluvalla toteutettava rakennuksen käyttötarkoituksenmuutos moskeijaksi. Poikkeamispäätös on myönnetty 26.6.2024. Päätöksessä todetaan, että tarvittaessa lisää tilaa pysäköinnille löytyy korttelin yhteiseltä pysäköintialueelta.
- Rakennukseen suunnitellaan rukoussali, seurakuntatiloja, monitoimitiloja, toimistohuoneita, keittiö sekä wc-tiloja. Yläkertaan sijoittuvat naisten rukoustila, lastenhuone sekä kokous- ja monitoimitiloja.
- Esteettömyyden parantamiseksi rakennuksen takaosaan rakennetaan uusi porrashuone ja hissi.
- Esteettömät wc:t sijaitsevat sekä ensimmäisessä että toisessa kerroksessa. Yläkerran esteettömässä wc:ssä on myös lastenhoitopöytä.
- Rakennuksen pääasiallinen sisäänkäynti on takaosan maan tasossa sijaitseva sisäänkäynti, jonka yhteydessä ovat hissi ja uusi porrashuone.
 - o Työryhmä katsoi, että molempien LE-paikkojen sijoittelua tulee arvioida suhteessa esteettömään pääsisäänkäyntiin.
- Keskusteltiin pysäköintisuunnitelmasta. Autopaikkojen käytettävyyttä ja mitoitus vaativat lisäselvityksiä.
 - o osa pysäköintijärjestelyistä perustuu naapuritontin käyttöön, mikä edellyttää asianmukaisia rasitejärjestelyjä
 - o ajoyhteydet rakennuksen takaosaan vaikuttavat ahtailta
 - o ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen turvallisuutta tulee tarkastella: kävely-yhteydet tulee toteuttaa turvallisesti. Nyt esitetty ratkaisu ei vaikuta toimivalta tai edes mahdolliselta. Pysäköintipaikkoja ei voi sijoittaa asemakaavassa istutettavaksi osoitetulle alueelle.

- Kellaritila ei kuulu varsinaiseen kokoontumistilan käyttöön eikä sitä lasketa mukaan rakennuksen pääkäyttöön. Aiemmista suunnitelmista poistettu keittiö ei enää sisälly kellarin käyttötarkoitukseen.
- Rakennukseen on tarkoitus tehdä akustinen suunnittelu yhdessä akustikon kanssa.
 - o Akustiikassa on tarpeen huomioida puheen erottuvuutta, kaiun hallintaa ja tilojen toimivuutta erilaisissa käyttötarkoituksissa. Kirkkosalin ja monitoimitilan akustiset vaatimukset lienevät erilaiset.
- Portaisiin asennetaan kaiteet säännösten mukaisesti.
- Kiinnitettiin huomiota huomiota takaosan lasiseinään ja sisäänkäynnin hahmotettavuuteen. Ehdotettiin lasipintojen merkintöjä (kuviointia tai sumennusta) sekä kontrasteja, joiden avulla estetään väärä tulkinta sisäänkäynnistä ja parannetaan turvallisuutta

Vammaisneuvoston lausunto:

- Säädöksistä huomioitavaa:
 - o LE-autopaikkojen sijainnin arviointi suhteessa esteettömään pääsisääkäyntiin.
 - o Jatkoselvitetään rakennusvalvonnan kanssa autopaikkojen mitoitus ja niiden käytettävyyttä.
 - o Kiinnitetään huomiota painonappien ja muiden hallintalaitteiden esteettömään sijoitteluun.
 - o Portaiden käsijohteiden tulee jatkaa määräysten mukaisesti porrastasojen yli ja portaiden alku- ja loppupäiden ohi (käyttöturvallisuusastus 9 §)
 - o Sisäänkäynnin lasipintojen hahmotettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (käyttöturvallisuusasetus 11 §)
 - o Selvitetään sisäänkäynnin mahdollinen sääsuojaus (katos) (käyttöturvallisuusasetus 18 §)
- Ohjeita jatkosuunnitteluun:
 - o Akustinen suunnittelu huomioidaan jatkosuunnittelussa.
 - o Kontrastien käyttö sisä- ja ulkotilojen värisuunnittelussa.
 - o Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019
 - o Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet ja RT 103979 esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö.
 - o Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontin rajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.