



Vastaus valtuutettu Tuula Saastamoisen aloitteeseen Vantaan matonpesupaikkojen yöllisen käytön rajaamisesta

VD/4195/00.02.00.03/2017
HP/HW/PK/NJ

Tuula Saastamoinen on jättänyt seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

Vantaalla on 11 matonpesupaikkaa eri puolilla kaupunkia. Mahdollisuuteen käyttää ilmaista palvelua on ollut kuntalaisten suosiossa. Pesualtaat, mattomankeli, sekä kuivauspuomit ovat kesäisin runsaassa käytössä.

Haittapuolena näillä matonpesupaikoilla on ilkeä. Riippuen pesupaikan alueesta siellä pestään iltamyöhällä muun muassa polkupyöriä, mopoja ja jopa autoja. Vesihanoilla leikitään yölliseen aikaan jolloin veden kulutus on turhan runsasta.

Edellä olevaan viitaten esitän, että kaikkiin Vantaan matonpesupaikkojen vesihanoihin asennetaan sulut jotka säätelevät vedentulon siten, että yöaikaan hanoista ei tule vettä. Tällä toimenpiteellä poistetaan turhaa vedenkulutusta yölliseen aikaan.

Kaupunginvaltuusto 24.4.2017 § 10

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa vastauksena seuraavaa:

Vantaan matonpesupaikat ovat tärkeää kuntalaispalvelua ja ne on tarkoitettu ainoastaan mattojen pesuun. Kuntatekniikan keskuksen tietoon on tullut jonkin verran väärinkäytöksiä (esimerkiksi moottoriajoneuvojen ja koirien pesemisestä sekä hanojen auki jättämisestä) sekä valituksia ilkeästä.

Helsingin kuivan maan matonpesupaikkojen vedet katkaistaan yön ajaksi. Kuntatekniikan keskuksen arvion mukaan yhden ajastetun sulkuventtiilin kustannukset asennustöineen ovat n. 2 500 €/kpl (ALV 0 %). Tämän lisäksi tulevat vielä venttiilin sähköistystyöt, jotka vaihtelevat kohteen sijainnista riippuen. Kuntatekniikan keskus arvioi aina investointikustannuksia suhteessa saavutettavaan hyötyyn, joka tässä tapauksessa on vedenkulutuksen pieneneminen. Em. perusteella eräiden erityisen ilkeänherkkien matonpesupaikkojen sulkuventtiilien uusimista joko tämän tai ensi vuoden aikana tutkitaan. Vaikka hankinta ei ole rahallisesti merkittävä, niin se edellyttää usean eri toimijan mm. laitetoimittajan, HSY:n ja Vantaan Energian työsuoritusten tilauksia ja koordinaatioita, mikä pitää ottaa huomioon rakennuttamisresursoinnissa.

Joka tapauksessa uusien ja perusparannettavien matonpesupaikkojen tekniikkaa suunnittelussa otetaan huomioon yöaikainen sulkeminen. Ensimmäisenä vuorossa on Jokiuomanpuistoon sijoittuva matonpesupaikka (Haltiantie 10). Puiston perusparannus on ohjelmoitu vuosille 2018 - 2020 ja matonpesupaikan rakenteet sekä tekniikka on tarkoitus tässä yhteydessä uusia.

Kaupunginhallitus 22.5.2017 § 49

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa valtuutettu Tuula Saastamoiselle esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Valtuutettu Tuula Saastamoisen allekirjoittama aloite

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 7.4 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 09 8392 2427, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi